


Data de l'informe : 26.08.24	<p>AJUNTAMENT MAÇANET A/a Ajuntament de Maçanet C/Salvador Espriu,1 17412 MAÇANET DE LA SELVA (Girona)</p>
------------------------------	---

Número de identificació : 24/LN05505_02
Data de recepció : 05.08.24
Cond. de mostreig (1) : Presa de mostra i transport (T^a <5°C) realitzat per LINAS S.L.U.
Descr. del Laboratori : Agua
Descripció del client (1) : Aigua de consum humà: ACF - FONT ROURE

Resultats de l'anàlisi :

Paràmetre	Resultat	Unitat	Límit	Mètode	Data fi
ANÀLISI QUÍMIC :					
Terbolesa	0.26	UNF	<4.0	PNA00145	06/08/24
Conductivitat a 20°C	703	µS/cm	<2500	PNA00013	06/08/24
pH a 20°C	7.06		6.50 - 9.50	PNA00053	06/08/24
Amoni (NH ₄)	<0.10	mg/l	<0.50	PNA00633	22/08/24
Nitrats (NO ₃)	11.5	mg/l	<50	PNA00360	09/08/24
ANÀLISI MICROBIOLÒGIC :					
Data d'inici de les anàlisis	05/08/24				
Recompte de bacteris coliformes	4.1 E2	ufc/100ml	0	UNE-EN ISO9308-1:2014/A1:2016	07/08/24
Recompte d'E coli	80	ufc/100ml	0	UNE-EN ISO9308-1:2014/A1:2016	06/08/24
- Nombre estimat	NE			.	
Recompte de C. perfringens (Inc. espores)	<1	ufc/100ml	0	NF EN ISO 14189:2017	06/08/24
Recompte d'aerobis totals a 22°C	5.4 E2	ufc/ml	<100	UNE-EN ISO 6222:1999	08/08/24
Recompte d'enterococs intestinals	4	ufc/100ml	0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	07/08/24
- Nombre estimat	NE			.	



Observacions:

Els límits declarats a l'informe corresponen als valors paramètric o, en el seu defecte, als valors de referència estipulats en el R.D. 3/2023.

- Pels paràmetres analitzats regulats, la mostra NO compleix amb la normativa d'aplicació.

Els següents resultats obtinguts excedeixen el valor paramètric especificat a la legislació d'aplicació:

- Recompte de bacteris coliforms- VP: 0 ufc/100ml. VNA: 100 ufc/100ml.
- Recompte d'E. coli - Valor paramètric: 0 ufc/100ml.
- Recompte d'enterococs intestinals - Valor paramètric: 0 ufc/100ml.
- Recompte d'aerobis totals a 22°C - VP: 100 ufc/ml. VNA: 1000 ufc/ml (VNA aplica a la sortida del tractament).

Resultats validats per:

Adrià Puig (Director Técnico)



Els assaigs/activitats marcats amb (1) no estan emparats per l'acreditació de ENAC.


La informació sobre la incertesa dels assaigs acreditats està a disposició del client. L'informe analític no es pot reproduir parcialment sense autorització de Laboratorio LINAS S.L.U. La informació continguda en aquest butlletí analític correspon únicament a la/les mostra/es estudiada/es i/o analitzada/es, tal com van ser recollides o rebudes. El laboratori no és responsable de la informació aportada pel client.

Data de l'informe : 26.08.24	AJUNTAMENT MAÇANET A/a Ajuntament de Maçanet C/Salvador Espriu,1 17412 MAÇANET DE LA SELVA (Girona)
------------------------------	---

Número de identificació : 24/LN05505_01
Data de recepció : 05.08.24
Cond. de mostreig (1) : Presa de mostra i transport (T^a <5°C) realitzat per LINAS S.L.U.
Descr. del Laboratori : Agua
Descripció del client (1) : Aigua de consum humà: ACF - FONT LES CLOSES

Resultats de l'anàlisi :

<u>Paràmetre</u>	<u>Resultat</u>	<u>Unitat</u>	<u>Límit</u>	<u>Mètode</u>	<u>Data fi</u>
ANÀLISI QUÍMIC :					
Terbolesa	1.4	UNF	<4.0	PNA00145	06/08/24
Conductivitat a 20°C	259	µS/cm	<2500	PNA00013	06/08/24
pH a 20°C	6.52		6.50 - 9.50	PNA00053	06/08/24
Amoni (NH ₄)	<0.10	mg/l	<0.50	PNA00633	22/08/24
Nitrats (NO ₃)	12.8	mg/l	<50	PNA00360	09/08/24
ANÀLISI MICROBIOLÒGIC :					
Data d'inici de les anàlisis	05/08/24				
Recompte de bacteris coliformes	<1	ufc/100ml	0	UNE-EN ISO9308-1:2014/A1:2016	06/08/24
Recompte d'E coli	<1	ufc/100ml	0	UNE-EN ISO9308-1:2014/A1:2016	06/08/24
Recompte de C. perfringens (Inc. espores)	<1	ufc/100ml	0	NF EN ISO 14189:2017	06/08/24
Recompte d'aerobis totals a 22°C	8	ufc/ml	<100	UNE-EN ISO 6222:1999	08/08/24
- Nombre estimat	NE				
Recompte d'enterococs intestinals	<1	ufc/100ml	0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	07/08/24



Observacions:

Els límits declarats a l'informe corresponen als valors paramètrics o, en el seu defecte, als valors de referència estipulats en el R.D. 3/2023.

- Pels paràmetres analitzats regulats, la mostra compleix amb la normativa d'aplicació.

Resultats validats per:

Adrià Puig (Director Técnico)



Els assaigs/activitats marcats amb (1) no estan emparats per l'acreditació de ENAC.

La informació sobre la incertesa dels assaigs acreditats està a disposició del client. L'informe analític no es pot reproduir parcialment sense autorització de Laboratorio LINAS S.L.U. La informació continguda en aquest butlletí analític correspon únicament a la/les mostra/es estudiada/es i/o analitzada/es, tal com van ser recollides o rebudes. El laboratori no és responsable de la informació aportada pel client.