


Data de l'informe : 05.12.24	<p>AJUNTAMENT MAÇANET A/a Ajuntament de Maçanet C/Salvador Espriu,1 17412 MAÇANET DE LA SELVA (Girona)</p>
------------------------------	---

Número de identificació : 24/LN07926_01
Data de recepció : 04.11.24
Cond. de mostreig (1) : Presa de mostra i transport (T^a <5°C) realitzat per LINAS S.L.U.
Descr. del Laboratori : Aigua
Descripció del client (1) : Aigua de consum humà: ACF - FONT LES CLOSES

Resultats de l'anàlisi :

Paràmetre	Resultat	Unitat	Límit	Mètode	Data fi
ANÀLISI QUÍMIC :					
Terbolesa	1.6	UNF	<4.0	PNA00145	05/11/24
Conductivitat a 20°C	514	µS/cm	<2500	PNA00013	05/11/24
pH a 20°C	7.59		6.50 - 9.50	PNA00053	05/11/24
Amoni (NH ₄)	<0.10	mg/l	<0.50	PNA00633	03/12/24
Nitrats (NO ₃)	16.0	mg/l	<50	PNA00360	11/11/24
ANÀLISI MICROBIOLÒGIC :					
Data d'inici de les anàlisis	04/11/24				
Recompte de bacteris coliformes	8	ufc/100ml	0	UNE-EN ISO9308-1:2014/A1:2016	06/11/24
- Nombre estimat	NE				
Recompte d'E coli	<1	ufc/100ml	0	UNE-EN ISO9308-1:2014/A1:2016	05/11/24
Recompte de C. perfringens (Inc. espores)	<1	ufc/100ml	0	NF EN ISO 14189:2017	05/11/24
Recompte d'aerobis totals a 22°C	13	ufc/ml	<100	UNE-EN ISO 6222:1999	07/11/24
Recompte d'enterococs intestinals	<1	ufc/100ml	0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	06/11/24



Observacions:


- Pels paràmetres analitzats regulats, la mostra **NO COMPLEIX** amb la normativa d'aplicació: R.D.3/2023.

Els següents resultats obtinguts excedeixen el valor paramètric especificat a la legislació d'aplicació:

- Recompte de bacteris coliformes - Valor paramètric: 0 ufc/100ml.

Resultats validats per:

Marta Bonet (Colaboradora Tècnica)



Els assaigs/activitats marcats amb (1) no estan emparats per l'acreditació de ENAC.

La informació sobre la incertesa dels assaigs acreditats està a disposició del client. L'informe analític no es pot reproduir parcialment sense autorització de Laboratorio LINAS S.L.U. La informació continguda en aquest butlletí analític correspon únicament a la/les mostra/es estudiada/es i/o analitzada/es, tal com van ser recollides o rebudes. El laboratori no és responsable de la informació aportada pel client.

Data de l'informe : 05.12.24	<p>AJUNTAMENT MAÇANET A/a Ajuntament de Maçanet C/Salvador Espriu,1 17412 MAÇANET DE LA SELVA (Girona)</p>
------------------------------	---

Número de identificació : 24/LN07926_02
Data de recepció : 04.11.24
Cond. de mostreig (1) : Presa de mostra i transport (T^a <5°C) realitzat per LINAS S.L.U.
Descr. del Laboratori : Aigua
Descripció del client (1) : Aigua de consum humà: ACF - FONT ROURE

Resultats de l'anàlisi :

<u>Paràmetre</u>	<u>Resultat</u>	<u>Unitat</u>	<u>Límit</u>	<u>Mètode</u>	<u>Data fi</u>
ANÀLISI QUÍMIC :					
Terbolesa	0.84	UNF	<4.0	PNA00145	05/11/24
Conductivitat a 20°C	546	µS/cm	<2500	PNA00013	05/11/24
pH a 20°C	7.27		6.50 - 9.50	PNA00053	05/11/24
Amoni (NH ₄)	<0.10	mg/l	<0.50	PNA00633	03/12/24
Nitrats (NO ₃)	13.5	mg/l	<50	PNA00360	11/11/24
ANÀLISI MICROBIOLÒGIC :					
Data d'inici de les anàlisis	04/11/24				
Recòmpte de bacteris coliformes	65	ufc/100ml	0	UNE-EN ISO9308-1:2014/A1:2016	06/11/24
Recòmpte d'E coli	12	ufc/100ml	0	UNE-EN ISO9308-1:2014/A1:2016	05/11/24
Recòmpte de C. perfringens (Inc. espores)	<1	ufc/100ml	0	NF EN ISO 14189:2017	05/11/24
Recòmpte d'aerobis totals a 22°C	1.3 E2	ufc/ml	<100	UNE-EN ISO 6222:1999	07/11/24
Recòmpte d'enterococs intestinals	5	ufc/100ml	0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	06/11/24
- Nombre estimat	NE			.	



Observacions:


- Pels paràmetres analitzats regulats, la mostra **NO COMPLEIX** amb la normativa d'aplicació: R.D.3/2023.

Els següents resultats obtinguts excedeixen el valor paramètric especificat a la legislació d'aplicació:

- Recompte de bacteris coliformes - Valor paramètric: 0 ufc/100ml.
- Recompte de E.coli - Valor paramètric: 0 ufc/100ml.
- Recompte de aerobis totals a 22°C - Valor paramètric: 100 ufc/ml.
- Recompte d'enterococs intestinals - Valor paramètric: 0 ufc/100ml.

Resultats validats per:

Marta Bonet (Colaboradora Tècnica)



Els assaigs/activitats marcats amb (1) no estan emparats per l'acreditació de ENAC.


La informació sobre la incertesa dels assaigs acreditats està a disposició del client. L'informe analític no es pot reproduir parcialment sense autorització de Laboratorio LINAS S.L.U. La informació continguda en aquest butlletí analític correspon únicament a la/les mostra/es estudiada/es i/o analitzada/es, tal com van ser recollides o rebudes. El laboratori no és responsable de la informació aportada pel client.

Data de l'informe : 05.12.24	<p>AJUNTAMENT MAÇANET A/a Ajuntament de Maçanet C/Salvador Espriu,1 17412 MAÇANET DE LA SELVA (Girona)</p>
------------------------------	---

Número de identificació : 24/LN07926_03
Data de recepció : 04.11.24
Cond. de mostreig (1) : Presa de mostra i transport (T^a <5°C) realitzat per LINAS S.L.U.
Descr. del Laboratori : Aigua
Descripció del client (1) : Aigua de consum humà: ACF - FONT FALGUERES

Resultats de l'anàlisi :

Paràmetre	Resultat	Unitat	Límit	Mètode	Data fi
ANÀLISI QUÍMIC :					
Terbolesa	0.50	UNF	<4.0	PNA00145	05/11/24
Conductivitat a 20°C	777	µS/cm	<2500	PNA00013	05/11/24
pH a 20°C	7.25		6.50 - 9.50	PNA00053	05/11/24
Amoni (NH ₄)	<0.10	mg/l	<0.50	PNA00633	03/12/24
Nitrats (NO ₃)	112	mg/l	<50	PNA00360	11/11/24
ANÀLISI MICROBIOLÒGIC :					
Data d'inici de les anàlisis	04/11/24				
Recòmpte de bacteris coliformes	1.2 E2	ufc/100ml	0	UNE-EN ISO9308-1:2014/A1:2016	05/11/24
Recòmpte d'E coli	<1	ufc/100ml	0	UNE-EN ISO9308-1:2014/A1:2016	05/11/24
Recòmpte de C. perfringens (Inc. espores)	<1	ufc/100ml	0	NF EN ISO 14189:2017	05/11/24
Recòmpte d'aerobis totals a 22°C	96	ufc/ml	<100	UNE-EN ISO 6222:1999	07/11/24
-Incertidumbre (ufc/ml)	66-140			.	
Recòmpte d'enterococs intestinals	<1	ufc/100ml	0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	06/11/24



Observacions:

- Pels paràmetres analitzats regulats, la mostra **NO COMPLEIX** amb la normativa d'aplicació: R.D.3/2023.


Els següents resultats obtinguts excedeixen el valor paramètric especificat a la legislació d'aplicació:

- Nitrats (NO₃) - Valor paramètric: 50 mg/l.
- Recompte de bacteris coliformes - Valor paramètric: 0 ufc/100ml.

La incertesa expandida informada (U), amb un factor de cobertura de 2 (nivell de confiança del 95%), ha estat obtinguda segons requeriments de la norma ISO/TS 19036.

Resultats validats per:

Marta Bonet (Colaboradora Tècnica)



Els assaigs/activitats marcats amb (1) no estan emparats per l'acreditació de ENAC.

La informació sobre la incertesa dels assaigs acreditats està a disposició del client. L'informe analític no es pot reproduir parcialment sense autorització de Laboratorio LINAS S.L.U. La informació continguda en aquest butlletí analític correspon únicament a la/les mostra/es estudiada/es i/o analitzada/es, tal com van ser recollides o rebudes. El laboratori no és responsable de la informació aportada pel client.